



Techninis liudijimas TL-01-021:2006

Garsą izoliuojanti konstrukcija su monolitine perdangos plokšte

Standartizuotojo lygio skirtumo rodiklio $D_{nT,w}$ verčių		Normuotojo svertinio smūgio garso slėgio lygio $L_{n,w}$ verčių	
ribos, dB	aritmetinis vidurkis, dB	ribos, dB	aritmetinis vidurkis, dB
59–62	61	44–49	47