



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ  
СУДОВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ  
TYPE APPROVAL CERTIFICATE  
FOR FIRE-PROOF DIVISION

Наименование и тип огнестойкости *Переборка тина А-60 "PAROC Marine Fire Slab 100, 30+30"*  
Designation and class of fire resistance *Class A-60 Bulkhead "PAROC Marine Fire Slab 100, 30+30"*

(Код ОКП 64 2000 / All Russian Products Classification Code 64 2000)

Разработчик (изготовитель)  
Designer (manufacturer)

*Paroc Polska Sp. z o.o.*

Адрес  
Address

*ul. Gnieznienska 4,  
62-240 Trzemeszno  
POLAND*

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что вышеупомянутая(ые) конструкция(и) удовлетворяет(ют) требованиям Российского морского регистра судоходства.

This is to certify that on the basis of the survey and tests carried out the above mentioned division(s) complies(ly) with the requirements of Russian Maritime Register of Shipping.

*Пр. 1.6.3 и 2.1.2.1, 2.1.2.6 Части VI Правил классификации и постройки морских судов (2014), Пр. II-2/1.3.2 СОЛАС-74 с Поправками, Части 3 Кодекса ПИО 2010 ИМО (Рез. MSC.307(88)), Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта. Reg. 1.6.3 and 2.1.2.1, 2.1.2.6 Part VI of Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships (2014), Reg. II-2/1.3.2 of SOIAS-74 as amended, IMO 2010 FTP Code Part 3 (Res. MSC.307(88)), Technical Regulations Concerning the Safety of Sea Transport.*

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно до  
This Type Approval Certificate is valid until

**15.10.2019**

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в случаях, установленных в Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

This Type Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for the Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Shipboard Materials and Products.

Дата выдачи  
Date of issue

**15.10.2014**

№ 14.00867.258

Код номенклатуры  
Code of nomenclature

**06010101МК**

Российский морской регистр судоходства  
Russian Maritime Register of Shipping



*(подпись)  
signature*  
М.П.  
L.S.

**Маюк Н.И. / N.Mayuk**

( фамилия, инициалы )  
name



Краткое описание конструкции  
Brief description of the division

*Переборка типа А-60 "PAROC Marine Fire Slab 100, 30+30" изготовлена из алюминиевого листа толщиной 6.0 мм с ребрами жесткости в виде углового профиля 9x75x100 мм с двусторонней изоляцией секции.*

*Материал изоляции - негорючий материал типа "Paroc Marine Wired Mat 100" (rock wool) плотностью 100 кг/куб.м.  
Толщина изоляции: панели - 30+30 мм, ребер жесткости - 30+30 мм.*

*Class A-60 Bulkhead "PAROC Marine Fire Slab 100, 30+30" is constructed of aluminium sheet 6.0 mm in thickness with stiffeners L-bar 9x75x100 mm insulated on both sides of section.*

*Material of insulation - non-combustible material of type "Paroc Marine Wired Mat 100" (rock wool) with density 100 kg/cub.m.  
Thickness of insulation is: sheet - 30+30 mm, stiffeners - 30+30 mm.*

Техническая документация и дата ее одобрения Российским морским регистром судоходства  
Technical documentation and the date of its approval by Russian Maritime Register of Shipping

*Чертёж No. 02032 "PAROC Marine Fire Slab 100, 30+30" одобрен письмом  
No. 258-322-12/doc-217460 от 13.10.2014.*

*Drawing No.02032 "PAROC Marine Fire Slab 100, 30+30" has been approved by letter  
No. 258-322-12/doc-217460 dd 13.10.2014.*

Образец изделия изготовлен под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства.  
Product's specimen has been manufactured under the technical supervision of Russian Maritime Register of Shipping.

Акт(ы) (№, дата) **14.00865.258** *от/of 15.10.2014*  
Report(s) (No., date)

Испытания на огнестойкость проведены (название организации)  
Fire tests carried out by (name of organization)

*в соответствии с требованиями Части 3 Приложения 1 Кодекса ПИО ИМО (ИМО Рез. А.754(18))  
испытательной лабораторией - FIRE PROTECTION RESEARCH LABORATORY, Geneva, Italy /  
in accordance with requirements Part 3 of Annex 1 of IMO FTP Code (IMO Res. A.754(18)) by testing laboratory - FIRE  
PROTECTION RESEARCH LABORATORY, Geneva, Italy.*

Протокол(ы) испытаний (№, дата) **No.2002CSTO793/1** *от/of 20.12.2002*  
Test report(s) (No., date)

Область применения и ограничения  
Application and limitations

*Предназначена для использования в качестве огнестойких переборок судов при условии, что установка  
производится согласно инструкций изготовителя и требований РС.  
Applicable for use as fire-proof bulkheads of ship's subject to installation is complying with manufacturer procedure and  
also RS requirements.*

Вид документа, выдаваемого на изделие  
Type of document issued for product

*Изделие должно поставляться с копией настоящего Свидетельства о типовом одобрении  
судовой противопожарной конструкции.  
The product should be delivered with a copy of the present Type Approval Certificate for Fire-proof  
Division.*