



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ
TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Изготовитель
Manufacturer

PAROC OY AB

Адрес
Address

Neilikkatie 17, P.O.Box 294
FI-01301 VANTAA
FINLAND

Изделие*
Product*

Негорючие изоляционные плиты / Non-combustible insulation slabs:

"PAROC Marine Fire Slab 100", "PAROC Marine Fire Slab 110", "PAROC Marine Fire Slab 120", "PAROC Marine Fire Slab 140", "PAROC Marine Fire Slab 150"

Код номенклатуры 06020101МК
Code of nomenclature

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что вышеупомянутые(ые) изделие(я) удовлетворяет(ют) требованиям Российского морского регистра судоходства.
This is to certify that on the basis of the survey and tests carried out the above mentioned item(s) complies(ly) with the requirements of Russian Maritime Register of Shipping.

Соответствуют п.п. VI/1.6.3, VI/2.1.1.5 "Правил классификации и постройки морских судов" (РС, изд.2012г.), п.п. II-2/3.33, II-2/5.3.1.1 СОЛАС-74 с поправками 2004г., п.1/1 FTPC ИМО Резолюции MSC.61(67), Резолюции ИМО А.754(18).
Compliance with items VI/1.6.3, VI/2.1.1.5 of "Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships" (RS, edition 2012), items II-2/3.33, II-2/5.3.1.1 of SOLAS-74 as amended 2004, item 1/1 of FTPC IMO Resolution MSC.61(67), IMO Resolution A.754(18).

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно до 12.05.2017
This Type Approval Certificate is valid until

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в случаях, установленных в Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.
This Type Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for the Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Shipboard Materials and Products.

Дата выдачи
Date of issue 12.05.2012

№ 12.70139.260

Российский морской регистр судоходства
Russian Maritime Register of Shipping



Подпись
(signature)

С.В. Моторин / S.V. Motorin
(фамилия, инициалы)
(name)

*Дополнительную информацию смотрите на обороте
Additional information see overleaf

Технические данные
Technical data

Негорючие изоляционные плиты / Non-combustible insulation slabs:

1. "PAROC Marine Fire Slab 100" - плотность 100 кг/куб.м. / nominal density 100 kg/cub.m.
2. "PAROC Marine Fire Slab 110" - плотность 110 кг/куб.м. / nominal density 110 kg/cub.m.
3. "PAROC Marine Fire Slab 120" - плотность 120 кг/куб.м. / nominal density 120 kg/cub.m.
4. "PAROC Marine Fire Slab 140" - плотность 140 кг/куб.м. / nominal density 140 kg/cub.m.
5. "PAROC Marine Fire Slab 150" - плотность 150 кг/куб.м. / nominal density 150 kg/cub.m.

Техническая документация и дата ее одобрения Российским морским регистром судоходства
Technical documentation and the date of its approval by Russian Maritime Register of Shipping

*Техническая документация одобрена письмом No.260-341-12K Fi-9691 от 09.05.2012г., включая/
The Technical Documentation has been approved by letter No.260-341-12K Fi-9691 of 09.05.2012 including:
"Determination of the non-combustibility" Nos. VTT-S-1010302-10, No.VTT-S-8214-11, No.VTT-S-8713-11, No.VTT-S-10257-10,
No.VTT-S-8993-11.*

Образец изделия испытан под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства.
Product's specimen has been tested under the technical supervision of Russian Maritime Register of Shipping.

Акт № 12.70140.260 от 12.05.2012
Report No. of

Область применения и ограничения
Application and limitations

Негорючие изоляционные плиты / Non-combustible insulation slabs:

"PAROC Marine Fire Slab 100", "PAROC Marine Fire Slab 110", "PAROC Marine Fire Slab 120", "PAROC Marine Fire Slab 140", "PAROC Marine Fire Slab 150"

предназначены для использования в конструктивной противопожарной защите судов / applicable for use in structural fire protection of ships.

Вид документа, выдаваемого на изделие
Type of document issued for product

*Изделия должны поставляться с копией настоящего Свидетельства о типовом одобрении.
The products should be delivered with a copy of the present Type Approval Certificate.*