



VKF Technische Auskunft Nr. 22436

Inhaber /-in
Paroc GmbH
Heidenkampsweg 51
20097 Hamburg
Germany

Hersteller /-in
Paroc Oy Ab
00621 Helsinki
Finland

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt CGS, FAS, UNS, WAS

Beschreibung Steinwollplatte $\leq 100\text{kg/m}^3$, ohne Kaschierung oder ein-/beidseitig beschichtet mit Kaliwasserglas-Lösung (150g/m^2) oder Glasvlies

Anwendung RF1

Unterlagen MFPA Leipzig GmbH, Leipzig: PB 'PB 3.1/20-203-1' (27.07.2020); IMBiGS, Warszawa: PB '164/20/276/M-1' (02.01.2020), PB '163/20/275/M-1' (02.01.2020), PB '162/20/274/M-1' (02.01.2020); Eurofins Expert Services Oy, Espoo: KB 'EUFI29-20003147-T3' (08.07.2020), LB '0809-CPR-1015' (12.05.2021); Hersteller: LE 'CGS-1t' (29.06.2018), LE 'PAROC-FAS-2cc' (27.02.2018), LE 'FAS-10cc' (11.12.2018), LE 'UNS-34' (29.06.2018), LE 'UNS-37' (29.06.2018), LE 'WAS-25' (29.06.2018), LE 'WAS-35' (29.06.2018), LE 'WAS-45' (29.06.2018), LE 'WAS-50' (29.06.2018)

Prüfbestimmungen EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823

Beurteilung Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 15.12.2021
Ersetzt Dokument vom 09.11.2016

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Renseignement technique AEAJ N° 22436

Titulaire

Paroc GmbH
Heidenkampsweg 51
20097 Hamburg
Germany

Fabricant

Paroc Oy Ab
00621 Helsinki
Finland

Groupe

122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit

CGS, FAS, UNS, WAS

Description

Plaque en laine de roche $\leq 100\text{kg/m}^3$, sans revêtement ou revêtue sur un/deux côtés avec solution de silicate de potassium (150g/m^2) ou fibres de verre

Utilisation

RF1

Documentation

MFPA Leipzig GmbH, Leipzig: RE 'PB 3.1/20-203-1' (27.07.2020); IMBiGS, Warszawa: RE '164/20/276/M-1' (02.01.2020), RE '163/20/275/M-1' (02.01.2020), RE '162/20/274/M-1' (02.01.2020); Eurofins Expert Services Oy, Espoo: RC 'EUFI29-20003147-T3' (08.07.2020), CCP '0809-CPR-1015' (12.05.2021); Hersteller: DP 'CGS-1f' (29.06.2018), DP 'PAROC-FAS-2cc' (27.02.2018), DP 'FAS-10cc' (11.12.2018), DP 'UNS-34' (29.06.2018), DP 'UNS-37' (29.06.2018), DP 'WAS-25' (29.06.2018), DP 'WAS-35' (29.06.2018), DP 'WAS-45' (29.06.2018), DP 'WAS-50' (29.06.2018)

Conditions d'essai

EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823

Appréciation

Classification A1

Durée de validité

31.12.2026

Date d'édition

15.12.2021

Remplace l'attestation du

09.11.2016

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler