

Sertifikatas

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS

Sertifikato Nr. SC-0002

UAB „Tuvlita“ Sertifikavimo centras, atlikęs STR 1.01.04:2015 sistemai 1 numatytus veiksmus ir suteikdama šį sertifikatą patvirtina, kad įmonėje

UAB „Paroc“

Savanorių pr. 124, LT-03153 Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas 110711742

(gamintojas ir gamybos vietos adresas)

gaminama

mineralinės vatos plokščių sistema „PAROC CGL20cy“

(produkto pavadinimas)

gelžbetoninių konstrukcijų apsaugai nuo gaisro

(ir naudojimo paskirtis)

Žiūrėti į priedą

(produkto tipas, eksploatacinės savybės)

atitinka

LST EN 13501-2:2016¹, EVD 350142-00-1106¹ reikalavimus.

Sertifikatas pirmą kartą išduotas 2024-12-23 ir galioja tol, kol galioja minėtas standartas su sąlyga, kad įmonės gamybos kontrolės sistemoje bus laikomasi visų aukščiau minėto standarto reikalavimų nebent UAB „Tuvlita“ Sertifikavimo centras sustabdė arba panaikino jo galiojimą. Informaciją apie šio sertifikato galiojimą galima gauti UAB „Tuvlita“ Sertifikavimo centre.

Galioja nuo 2024-12-23

UAB „Tuvlita“ Sertifikavimo centro vadovas
Mindaugas Grigonis

¹ šis standartas perimtas Lietuvos nacionaliniu standartu.

Priedas

Sertifikato Nr. SC-0002

LST EN 13501-2:2016, EVD 350142-00-1106

UAB „Paroc“

Savanorių pr. 124, LT-03153 Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas 110711742

Mineralinės vatos plokščių sistemos „PAROC CGL20cy“ esminės deklaruojamos charakteristikos

Atsparumo ugniai klasė ¹	Gelžbetoninės plokštės storis, h mm	Mineralinės vatos storis d, mm	Betono markė
REI240	≥140	50-400	Pilnavidurėms perdangos plokštėms C20-C32 Kiaurymėtosioms perdangos plokštėms C40-C70

Galioja nuo 2024-12-23

UAB „Tuvlita“ Sertifikavimo centro vadovas
Mindaugas Grigonis

¹ nurodyta deklaruojama vertė pateikta remiantis Europiniu techniniu įvertinimo ataskaita ETA 23/0539 (2023-08-17), įvertinimo ataskaita Nr. EUFI29-22005574-T2 (2023-06-07).