GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS

LIETUVOS AKREDITACIJA
Produkto sertifikavimas ISO/IEC 17065
Nr. LA.03.009

Miško g. 7, Valčiūnų k., LT-13229 Vilniaus r. Tel.+370 5 249 1310. El. paštas: gtc@vpgt.lt ; https://gtc.lrv.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Nr. **GTC 100987**

Išduotas 2026 m. spalio 30 d.
(data)

Galioja iki 2029 m. spalio 29 d.
(data)

Išduotas Paroc Oy Ab (P.O. Box 240, Energiakuja 3, FI-00181 Helsinki, Suomijos Respublika
(pareiškėjo pavadinimas / vardas, pavardė, buveinės adresas / gyvenamoji vieta)

Šis atitikties sertifikatas liudija, kad mineralinės vatos plokštės oro tiekimo kanalų apsaugai nuo gaisro.
(gaisrinės įrangos pavadinimas)

tipas (-ai) PAROC Vect Slab BlackCoat EI60 ir PAROC Vect Slab BlackCoat EI30
(gaisrinės įrangos tipas (-ai)

pagamintas (-i) Paroc Polska Sp. z o. o, ul. Gnieźnieńska 4 62-240 Trzemeszno, Lenkijos Respublika
(gamintojo pavadinimas, buveinės adresas)

atitinka atsparumo ugniai klases, nustatytas pagal LST EN 13501-3:2025 standartą (žr. priedą).
(techninės specifikacijos žymuo)

Šis atitikties sertifikatas išduotas remiantis: DBI (Danijos Karalystė) bandymų ir klasifikavimo ataskaitomis Nr. PCA11023A, Nr. PGA12644A, Nr. PCA11022A, Nr. PGA12691A, Nr. PGA12636A, Nr. PGA12808A, FIRES (Slovakijos Respublika) bandymų ataskaitomis Nr. FIRES-FR-007-26-AUNE2, Nr. FIRES-FR-260-25-AUNE2, Nr. FIRES-FR-006-25-AUNE, Nr. FIRES-FR-059-25-AUNE, GTC AIS (Lietuvos Respublika) eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo ataskaita Nr. IA-47(35/25) bei Sprendimu dėl eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato išdavimo Nr. SI-48(35/25).
(bandymų rezultatų protokolai, kokybės sistemos sertifikatas, GKS patikrinimo ataskaitos ir kt. ir juos išdavusios įstaigos)

Šis atitikties sertifikatas įpareigoja ženklinti nurodytą gaisrinę įrangą atitikties (sertifikacijos) ženklu **GĮAŽ – 01.**

Direktorius — *(atitikties vertinimo įstaigos vadovo pareigos)* — *(parašas)* — Donatas Lipinskas *(vardas ir pavardė)*

A. V.

Egz. Nr. 000697

2022 UAB „GARSŲ PASAULIS“ 01002-A1

GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS

Miško g. 7, Valčiūnų k., LT-13229 Vilniaus r. Tel. +370 5 249 1310. El. paštas: gtc@vpgt.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO ATITIKTIES SERTIFIKATO Nr. GTC 100987 PRIEDAS

Išduotas 2026-10-30

STATYBOS PRODUKTO PAVADINIMAS:

PAROC Vect Slab BlackCoat EI60 ir PAROC Vect Slab BlackCoat EI30 tipų mineralinės vatos plokštės oro tiekimo kanalų apsaugai nuo gaisro.

PRIVALOMIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI, KURIUOS ATITINKA PRODUKTAS:

Produkto tipas	Izoliacijos storis, mm	Izoliacijos tankis, kg/m^3	Ortakio tipas	Atsparumo ugniai klasė
PAROC Vect Slab BlackCoat EI60	70	120	stačiakampis	EI 60 (ve ho o↔i)
PAROC Vect Slab BlackCoat EI30	50	80	stačiakampis	EI 30 (ve ho o↔i)

Pastaba: E – vientisumo kriterijus, I – šiluminio izoliavimo kriterijus, ho – horizontalus montavimas, ve – vertikalus montavimas, i ↔ o – ugnis ventiliacijos kanalo (ortakio) viduje arba išorėje.

ORO TIEKIMO KANALŲ (ORTAKIŲ) TECHNINIAI DUOMENYS:

Kanalų (ortakių) konstrukcija	Minimali metalinio kanalo (ortakio) sandarumo klasė	Maksimalūs metalinio kanalo (ortakio) matmenys (plotis×aukštis), mm
stačiakampė	C (pagal LST EN 1507:2006)	1250 × 1000

Pastaba: šis sertifikatas galioja mineralinės vatos plokštes oro tiekimo kanalų (ortakių) apsaugai nuo gaisro sumontavus pagal 2026 m. rugpjūčio mėn. „Paroc“ parengtas montavimo instrukcijas „Projektavimo ir montavimo vadovas PAROC® Vect Slab BlackCoat EI60 stačiakampiai“ (1059TILT0826) ir „Projektavimo ir montavimo vadovas PAROC® Vect Slab BlackCoat EI30 stačiakampiai“ (1058TILT0826).

Atitikties įvertinimo skyriaus vyriausiasis ekspertas Ramūnas Rudžionis