

# PAROC brandskyddslösningar för rör genomföringar

Innehavare/Utfärdat för

**Paroc AB**

541 86 Skövde, Sverige

## Produktbeskrivning

PAROC brandskyddslösningar för rör genomföringar är en prefabricerad isolering av stenudd belagd med armerad aluminiumfolie för rör av koppar, järn, stål, rostfritt samt olika typer av kompositrör så som PP, PE, PB, PP-AL-PP och PE-AL-PE. Invändig dimension Ø 10 – 219 mm, isolertjocklekar 20, 30, 40, 50, 80 och 100 mm, längd 1200 mm.

## Avsedd användning

PAROC brandskyddslösningar (system) för rör genomföringar samt värme-, kyl- och kondensisolering av rör i byggnader.

## Handelsnamn

PAROC Hvac Section AluCoat T och PAROC Hvac Combi AluCoat T

## Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 2 och 6 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) <sup>1</sup>:

Brandteknisk klass EI 15 – EI 120  
Värme- och kylinstallationer

BBR 5:231  
BBR 9:51

<sup>1</sup> Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14

## Tillhörande handlingar

Monteringsanvisningar Paroc Hvac Section AluCoat T, daterad 2020-11-24.

## Kontroll

Produkterna PAROC Hvac Section AluCoat T och PAROC Hvac Combi AluCoat T skall CE-märkas och förutsätts kontrolleras enligt regler för CE-märkning.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännande SC0683-15 | utgåva 2 | 2025-12-11

**RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering**

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | [certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

1327423

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkännt annat.



## Märkning

Produkterna PAROC Hvac Section AluCoat T och PAROC Hvac Combi AluCoat T märks enligt regler för CE-märkning. Tillhörande handlingar skall förses med Boverkets inregistrerade varumärke (†), typgodkännandets nummer (SC0683-15) och RISE ackrediteringsnummer som certifieringsorgan (RISE 1002).

## Bedömningsunderlag

Rapport nr 3689/890/13, 3345/235/14, 3688/889/13, 3072/072/13, 3249/471/14, 3189/079/14 och 3103.812.14 från MPA iBMB.

## Kommentarer

Provningar är utförda enligt EN 1366-3:2009.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-12-02.

## Giltighet

Giltigt till och med 2026-12-11.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggsproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric